

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ47.В.00179
(номер сертификата соответствия)

ТР 0663085
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью
(наименование и место-нахождение заявителя) «Форбо Флоринг». Адрес: Россия, 249855, Калужская область, Дзержинский р-н, п. Товарково, Промышленный мкр-н, д.3. ОГРН: 1077763627655. Телефон +7 (48434) 4-18-45, факс +7 (48434) 4-34-93, 4-18-45.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) «Форбо Калуга». Адрес: Россия, 249855, Калужская область, Дзержинский район, п. Товарково, Промышленный мкр-н, д. 3. ОГРН: 1024000565610. Телефон +7 (48434) 4-18-45, факс +7 (48434) 4-34-93, 4-18-45.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "Научный Испытательный Экспертный Центр по сертификации". ООО
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) "НИЭЦ Сертификации". Россия, 129128, г. Москва, ул. Бажова, д.8, тел/факс (499) 187-70-49, 187-73-16. ОГРН: 1107746197096. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ47 выдан 21.05.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Покрытие напольное коммерческое спортивное из поливинилхлорида (ПВХ), коллекции: SportLine FR
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) (СпортЛайн), изготавливаемое по ТУ 5771-010-51143480-12. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 7110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), глава 30, статья 134, п. 7, глава 33, статья 149, приложение таблица 3, 27.
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) (См. приложение ТР 0361088)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний для целей сертификации № 77В-12 от 25.06.2012 г. ИЛ ООО "НИЭЦ Сертификации" № ТРПБ.RU.ИН06 от 21.05.2010 г., 129272, г. Москва, ул. Трифононская, д. 51 А, стр 2.
Акт № 50/ТР-2012 о результатах анализа состояния производства от 02.06.2012 г. ООО "НИЭЦ Сертификации" № ТРПБ.RU.ПБ47 от 21.05.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 5771-010-51143480-12.

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.08.2012 по 17.08.2017

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Е.М. Боровков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.И. Богатищев



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ47.В.00179 (обязательная сертификация)

ТР **0361088**
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.	Группа распространения пламени РП1 (нераспространяющие)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости-В2 (умеренновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности-Д2 (с умеренной дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по токсичности продуктов горения-Т2 (умеренноопасные)

Класс пожарной опасности – КМ 2



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Е.М. Боровков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.И. Богатицев