



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр госсанэпиднадзора» Управления делами Президента Российской Федерации**

121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 43. Тел./факс: (499) 149-58-12
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН РУ.ЦОА 023.554, РОСС RU.0001.510440



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ФБУ «Центр госсанэпиднадзора»
УД Президента РФ

Чанков С.В.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии (несоответствии) продукции

Регистрационный номер 818/УДП-09-12 от 28.09.2012

На основании заявления от 06.09.2012

Регистрационный № 818/УДП-09-12

Заявитель: ООО «Форбо Калуга»

Адрес: 249855, Калужская область, Дзержинский р-он, п. Товарково, мрп. Промышленный, д.3

Сведения о продукции: Покрытие напольное ковровое полиамидное, коллекции: TENOR, GRANIT, STANDING, PUNCH, TITAN, FORTE, MARKANT, AKZENT.

Организация изготовитель: «Forbo-Flooring Sarlino»

Адрес: SA, 63 rue Gosset BP 2717-51055, Reims, Cedex France, Франция

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, копия свидетельства о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет налогоплательщика-организации, макет этикетки, информационное письмо, сертификат качества, декларация о соответствии, сертификат свободной продажи, уставные документы, доверенность.

Состав продукции: полиамид

Область применения: В качестве напольного покрытия для внутренней отделки жилых помещений, общественных зданий и сооружений, школьных и дошкольных учреждений.

Результаты исследований: Протоколы испытаний № 0209/0209-М от 27.09.2012 г.

Аккредитованный испытательный центр Орехово-Зуевского филиала ФБУ «ЦСМ Московской области» (аттестат аккредитации № ГСЭН RU.ЦОА 023.554, № РОСС RU.0001.21ПТ43)

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы) Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Интенсивность запаха образца в естественных условиях	Не более 2
Напряженность электростатического поля, кВ/м	Не более 15,0
Формальдегид, мг/м ³ , не более	Не более 0,01
Капролактam, мг/м ³ , не более	Не более 0,03
Дибutilфталат, мг/м ³ , не более	Не более 0,10
Диоктилфталат, мг/м ³ , не более	Не более 0,02
Спирт метиловый, мг/м ³ , не более	Не более 0,50

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (глава II, раздел 6)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Покрытие напольное ковровое полиамидное, коллекции: TENOR, GRANIT, STANDING, PUNCH, TITAN, FORTE, MARKANT, AKZENT соответствует (~~не соответствует~~) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Зав. отделением санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции и сертификации



Ф.И.О. Слепова Н.В.